



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/B/0872/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Przeciwożarowe elastyczne bramy rolowane typu mcr EBR 120**

Zawierający / containing: blachę stalową, farbę proszkową, wełnę mineralną (wypełnienie), płytę gipsowo-kartonową zawierającą włókna szklane, uszczelki i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych w obiektach budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej i przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wyrób należy sezonować do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadaje się do zastosowania. Wyrób nie może być źródłem emisji włókien mineralnych.

Atest nie uwzględnia ewentualnych właściwości alergizujących wyrobu.

**Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu**

**/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product**

Wytwórca / producer:

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o. o.  
80-387 Gdańsk  
ul. Arkońska 6 bud. A2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o. o.  
80-387 Gdańsk  
ul. Arkońska 6 bud. A2

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-09-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-09-05 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 5 września 2016

The date of issue of the certificate: 5th September 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*dr Bożena Krogulska*

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287